

**ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Связь – Наладка»**

**689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина 32-27, а/я 210,  
тел. 2-41-36, e.mail: svyaz-naladka@mail.ru**

15042016/Б-1  
от 15.04.2016г.

г. Анадырь

**Куда: Чукотское УФАС**

689000, Чукотский автономный округ,  
г. Анадырь, ул. Энергетиков, д. 13

**Жалоба на действия заказчика**

1. **Муниципальный заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА"
2. Предмет Запроса котировок: Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения, системы автоматического пожаротушения и систем дымоудаления.
3. **Извещение № №0388200001216000021** о проведении запроса котировок было размещено **11.04.2016г.** на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов **www.zakupki.gov.ru**.
4. **Обжалуемые действия Заказчика:**

4.1 В извещении о проведении запроса котировок, в проекте Договора, в Техническом задании отсутствует требование о наличии у Исполнителя лицензии МЧС.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений для закупки № 0388200001216000021 от 11.04.2016 г. объектом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения, системы автоматического пожаротушения и систем дымоудаления.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» монтаж пожарной сигнализации входит в перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Закона о лицензировании осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений возможно только при наличии лицензии МЧС России.

Вместе с тем, Заказчиком в нарушение пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе не установлено требование к участникам закупки о наличии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

С Уважением,

Технический директор ООО «Связь-Наладка»



Коровин Г.В